

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**Северо-Западное управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление Ростехнадзора)**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный номер 14-100/ЭЛ-14 от 07 июля 2014 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория **общества с ограниченной ответственностью «Квадро Электрик»** (ИНН 7811445130, юридический адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 18, лит. А, пом. 1-Н, фактический адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 1/75; тел./факс 324 70 72) допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до и выше 1000 В**.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий (напряжением до 750 кВ).
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках напряжением до 750 кВ).
4. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
5. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
6. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
8. Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 750 кВ).
9. Испытание электрооборудования (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
10. Испытание кабельных линий (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
11. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 750 кВ).
12. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 750 кВ).

Свидетельство выдано на основании акта №06-2889/РД-435 от 07.07.2014 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 18.02.2014 №39-од.

Срок действия свидетельства установлен до **07 июля 2017 года**.

Руководитель

Г.В. Слабиков

000853

М.П.